

Fjernvarmedeklaration 2025

16-02-2026

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


94,2%

Rangering - CO₂ - udledning


Sammenligning med alternative energikilder

Grøn
Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO₂-udledning end et gasfyr
Rød
Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling [%]



Varmeproduktion [%]



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,00	kg/GJ	14,40	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	13,31	g/GJ	47,92	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,90	g/GJ	6,85	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,90	kg/GJ	17,64	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	5,53	g/GJ	19,90	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	47,47	g/GJ	170,91	mg/kWh
CO (Kulilte)	115,96	g/GJ	417,44	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,32	g/GJ	15,54	mg/kWh
Partikler (TSP)	8,79	g/GJ	31,66	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Thorsø Fjernvarmeværk

Thorsølundvej 6, 8881, Thorsø

Tlf: 86 96 65 75

Mail: thorsoefjernvarme@mail.dk

CVR: 22883313

I beregningen er miljødeklarationen samt 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt